E F G H

+36.85

chłód technologiczny
przewody prowadzone
w przestrzeni stropu podwieszonego

Staircase 10
Sc10.0.01 | Klatka schodowa 10
14,78 m²

HP 25

Szafka naścienna
SW 3/R REHAU
780x800x110mm
z rodzielaczami instalacji
chłodzenia podłogowego

very area
nunikacja

elektr.

+33.250

Room
G.0.03 | Pok6j
8,98 m²

Cleaning equipment
G.0.06 | Pomieszczenie porządkowe
3,19 m²

Temporary exhibition
G.0.04 | Wystawa czasowa
535,80 m²

chłód technologiczny
przewody tranzytowe prowadzone
w przestrzeni stropu podwieszanego

Szafka naścienna
SW 3/R REHAU
780x800x110mm
z rodzielaczami instalacji
chłodzenia podłogowego

HP 25

Staircase 7
Sc7.0.01 | Klatka schodowa 7
29,16 m²

chłód technologiczny
przewody tranzytowe prowadzone
w przestrzeni stropu podwieszanego

spust

zawór odcinający
odpowietrzenie ręczne

spust

Grzejnik elektryczny
NE 272 L=1,75m
Qele=900W

Grzejnik elektryczny
NE 272 L=1,75m
Qele=900W

chłód technologiczny
przewody tranzytowe prowadzone
w przestrzeni stropu podwieszanego

Rant grzejnika powyżej
poziomu posadzki

mostek 2

Stair 2
H.0.19 | Schody 2
60,80 m²

Resource centre
P.0.01 | Udostępnianie zasobów

8 7 6

A B C

1 2 3 4

PRACOWNIA PROJEKTOWA
WARSZAWA 01-116
ul. Wodnika 6/44
tel. 602222744

projekt:
INWENTARYZACJA SAL WYSTAW CZASOWYCH W MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN W WARSZAWIE

klient:
Muzeum Historii Żydów Polskich
adres:
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

zawartość:
INWENTARYZACJA

autor:	nr uprawnień:	podpis:
mgr inż.Andrzej Brandt	St-65/82	
inż. Andrzej Piasek	----	

tytuł:
RZUT KONDYGNACJI 0. WYSTAWA CZASOWA

branża:	INSTALACJE CHŁODU	skala:	1:50@A1
numer rysunku:	IS-03	rew.: 00	data: 2017 04